



TPG581

Relais-Modul m. potentialfreiem Schließkontakt für TG500x/TG510A/TG530A/TG540A

Das Relais-Modul wird in dem Anschlusssocket des TPG 580X montiert. Das Relais-Modul kann verwendet werden, wenn die Stromversorgung des am Anschlusssocket angeschlossenen Rauchwarn- oder Wärmemelders über eine 9 V Spannungsversorgung erfolgt.

Technische Merkmale

Kontaktbelastbarkeit

0.1A / 230 V-AC, 2.0A / 30 V-DC